

A 10
8/5

DANNI POST BELLI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPOBASSO

=====

18/12/1945

SERVIZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE

VERBALE DI RICOGNIZIONE

dei danni provocati, in conseguenza delle guerra, allo
impianto idroelettrico denominato di S.Massimo aziona-
to dalla Sorgente Capo d'acqua in agro di S.Massimo
appartenente alla Ditta SOCIETA' ELETTRICA DELLA CAMPA-
NIA.

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno
18 del mese di dicembre.

Il sottoscritto Ing.Michele MACCHIAROLA Geo-
metra Capo del Genio Civile addetto all'Ufficio di Cam-
pobasso, debitamente incaricato dall'Ingegnere Capo del-
l'Ufficio stesso, unitamente all'Ing.GIRELLA Francesco
della Società Campania Direttore dell'Esercizio di Cam-
pobasso ha proceduto alla ricognizione dei danni provo-
cati in dipendenza di azioni belliche nell'impianto elet-
trico di S.Massimo sito in Agro di S.Massimo appartenen te
alla Società Elettrica della Campania accertando :

- 1) - la distruzione totale della sala, macchi-
ne e danneggiamento dei restanti fabbricati e del mac-

chinaro quivi installato consistente in n.2 alternatori trifase "Marelli" KVA 1750 Volte 3000 e C.G.E. potenza 4500 KVA - 3000 volte completi di accessori, quadro di manovra A.T. completo di apparecchiatura B.T. di registrazioni, di misura ecc.; n.2 turbine "Pelton" Riva della potenza di 5000 H.P. e 2000 HP complete di regolare e semomotore idraulico; una cabina telefonica a doppia parete; n.2 pompe centrifughe "Marelli" con motorino da 2 HP; kg.400 di rame nudo in sbarre kg. 900 di ferro lavorato per mensolame ed intelaiature; n.2 terne di coltelli azionatori da 10 kw; n.120 isolatori A.T.;


2) - la distruzione della stazione matrice della teleferica, N.16 vagoncini con relative morse automatiche, di un trasformatore in olio 70 kVA 300/220/127 V; di un motore S.Giorgio HP 55 con no-stato in olio di avviamento, e di un quadro di manovra B.P. e apparecchiatura A.T.;

3) - i danni di cui innanzi sono stati provocati nel giorno 10 ottobre 1943 mediante brillamento di mine e ad opera delle truppe tedesche;

4) - per effetto dell'opera di distruzione l'attività dell'impianto è rimasta completamente sospesa da tale giorno;

5) - La società non farà pel momento fare previsioni circa il ripristino dell'impianto.

./.



Si quanto innanzi si è formato il presunto verbale sottoscritto dagli intervenuti :

per IL GENIO CIVILE

per LA DITTA

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

cg