

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CAMPORASSO

=====

2/03/1945

DAMA BELLE

SERVIZIO DELLE ACQUE PUBBLICHE

VERBALE DI RICOGNIZIONE

dei danni provocati in conseguenza della guerra all'impianto idroelettrico sul fiume Biferno denominato Bivaro sito in agro di Oratino contrada Bivaro, di proprietà della Società Elettrica della Campania (S.E.D.A.C.).

- - - -

L'anno millenovecentoquarantacinque, il giorno 2 del mese di Settembre.

Il sottoscritto Ing. Michele MACCHIAIOLA - Geom. tra Capo del Genio Civile addetto all'Ufficio di Camporasso, debitamente incaricato dall'Ingegnere Capo di detto Ufficio, unitamente all'Ing. CIRIELLI Francesco in rappresentanza della Società Elettrica della Campania ha proceduto alla ricognizione dei danni provocati in dipendenza di azioni belliche nell'impianto elettrico "Bivaro" sito in agro di Oratino, appartenente alla Società Elettrica quindicata, accertando :

1) - la distruzione totale del fabbricato delle centrali e del macchinario per essa ed in essa installato consistente in due gruppi elettrogeni, alternatore "Siemens - Scheekart" trifase 9000 V, 380 kVA e alternatore "S. Giorgio" 500 V 480 KVA completi di accessori; due trasformatori in olio trifase KVA 470; 500/900 V. e KVA 10 V. 9000/220/127; una turbina Francis in camera libera 480 KVA; il quadro di manovra A.T. e

./.

B.T. completo di apparecchio di registrazione, di misura ecc
l'attrezzatura completa di illuminazione del telefono protet
e per il lavoro dell'officina; dispositivo completo per la m
sa in parallelo; rame ed alluminio per connessioni; profilat
in ferro per mescolame ed intelaiature; isolatori; e terne pe
sezionatori a 900 V e scaricatori a " cristallite" per Kv.9;

2) - danneggiamenti nei muri della vasca di carico
e suoi annessi, particolarmente nel muro di testata ad im-
mediato contatto con il fabbricato della centrale;

3) - i danni di cui innanzi sono stati provocati nel
giorno 11 ottobre 1943 mediante brillamento di mine ed ad ope
ta delle truppe tedesche;

4) - per effetto di siffatta distruzione ogni attivit
dell'impianto è venuta a cessare con detto giorno, ed attual-
mente permane la rovina provocata, aggravata dagli effetti
deleterii del tempo e della intemperie;

5) - non è possibile nel momento presente precludere l'epoca del
ripristino dell'impianto.

Di quanto innanzi si è formato il presente verbale sot
toscritto dagli intervenuti:

per IL GENIO CIVILE

per LA DITTA

V° : L'INGEGNERE CAPO