

FERMO

VARIANTE

VICOLI 61/98

23/12/04

ZAGREB



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

(1)

FERMO

VIA M. MORRONE

PROP VICOLI

(1) Denominazione dell'Istituto.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche
Ancona

Prot. 16405 del

23 DIC. 2004

All' Arch. Ernesto Paoletti
Via Crocedivia 35
MONTEGIORGIO (AP)

e, p.c., Al Sig. Sindaco di
FERMO (AP)

Alla REGIONE MARCHE
Ufficio Commissario Delegato Interventi
Protezione Civile
Ufficio distaccato di Muccia
Loc. Maddalena
MUCCIA (MC)

OGGETTO: **FERMO (AP) – Via Marchetto Morrone, pr. Vicoli e altri – Lavori di riparazione e miglioramento sismico in edificio vincolato per importante interesse archeologico.**

Effettuato un sopralluogo nell'edificio in questione ed alla luce dei colloqui intercorsi con la Direzione dei lavori, per quanto di competenza si autorizzano i lavori di consolidamento della muratura di epoca romana mediante cuci-scuci e riprese in malta di calce, e delle strutture sovrastanti mediante cerchiatura. Dovranno essere inoltre effettuati sotto il controllo di un tecnico di questo Ufficio gli scavi per l'abbassamento dei piani di calpestio dei locali adibiti a cantina. Si resta pertanto in attesa di concordare la data per l'esecuzione dei predetti lavori.

Restano comunque valide tutte le altre prescrizioni espresse in sede di gruppo di lavoro in data 5 giu 2003, per le quali si attende adempimento; in particolare si rinnova la richiesta di consegna dell'intero progetto di restauro, aggiornato con le ultime determinazioni, trattandosi di edificio vincolato per importante interesse archeologico.

Il Soprintendente
(Dott. Giuliano de Marinis)

MCP

ZA - 68 - 0

Dott. F. F. F.

RELAZIONE

OGGETTO : SOPRALLUOGO A FERMO VIA M.MARRONE.

Nei giorni 25-26-27 Gennaio e 14 Febbraio 2005 mi sono recato a Fermo per seguire lavori di scavo nell'edificio situato in via Marchetto Marrone n° 5 (proprietà Vicoli) per assistere a lavori di scavo nel contesto di lavori di consolidamento e ristrutturazione .

L'edificio, vincolato per importante interesse archeologico, presentava ,a livello di fondazione alcune importanti lesioni per cui è stato necessario eseguire alcuni scavi di trincee per erigere muri di rinforzo alle volte .

In questo contesto si segnala il ritrovamento di una piccola cisterna (voltata)in mattoni sul lato Est ,Sud-Est dell'edificio dove affioravano a vista blocchi di epoca romana. Tra il terreno di risulta si segnalano numerosi frammenti di ceramica invetriata e grezza, di epoca medioevale.

La stratigrafia presentava un terreno di riempitura con materiale sconvolto e rimescolato con presenza di alcuni blocchi di agglomerati calcarei (di origine geologica) anch'essi ributtati.

Si segnalano alcuni blocchi di roccia in fondazione sicuramente in situ.

Si allega alla presente la relativa documentazione fotografica con misure.

In fede :

L'assistente Roberto Di Nocera

Roberto Di Nocera

Ascoli Piceno 15-02-2005.





FERMO VIA M. MARONE PROPR. VICOLI
27-1-05

Soprintendenza Archeologica
per le Marche
19 FEB. 2005
Prot. 1926
Pos.

MURO PERIMETRALE EDIFICIO
LATO SUD-EST

Blocco
CONGLOMERATO

BLOCCO DI FONDAZIONE

BLOCCO IN
CONGLOMERATO
RIVESTITO

Volterra

- D, 70

STERILE


BLOCCO RIVESTITO

FERMO VIA M. MARZONE

PROPR. VICOLI

27-01-2005

Soprintendenza Archeologia per le Marche	
19 FEB. 2005	
Prot	1926
Reg	



FERMO - VIA M. MARDONE PROPRI. VICOLI 14-07-2005

Soprintendenza Archeologica
per le Marche
19 FEB. 2005
Prot. 1926
Dgs

RELAZIONE ILLUSTRATIVA INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO MURA ROMANE

L'intervento riguarda una parte di muratura del 2° piano sottostrada dell'edificio in oggetto, identificata come parte della cinta urbana di età Romana Repubblicana.

La figura n.1 rappresenta la pianta del secondo piano sottostrada e la parte interessata dall'intervento.

Si rende noto, che prima dell'inizio dei lavori, saranno effettuati dei saggi per verificare l'ulteriore presenza di muratura romana in prossimità di quella attualmente identificata.




Fig.n.1

COMUNE DI FERMO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO EDIFICIO
SITO IN FERMO IN VIA MARCHETTO MORRONE
LEGGE 61/98

ELENCO TAVOLE

Ax :RILIEVO

Bx :PROGETTO

Cx :DOCUMENTI

Dx :URBANISTICHE

Committente : Vicoli Cristiana-Lubinski Mario-Antinori Tiziana
Ubicazione cantiere : Via Marchetto Morrone
Oggetto :SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO E STAP 61/98
Progettisti :Arch. Ernesto PAOLETTI
Montegiorgio-Via Crocedivia n.35
Geom. Ezio TRENTUNO
Belmonte Piceno-Via Castellarsa Ete n.42
Data :LUGLIO 2004



C13

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO E STAP61/98
VARIANTE RELATIVA A
RICHIESTA INTEGRAZIONE
28/07/2004